



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00708/21

Серия **RU** № **0346087**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение 1, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОКОМ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109559, Россия, город Москва, Муниципальный округ Люблино внешняя территория города, улица Верхние Поля, дом 39, этаж 1, комната 6
Адрес места осуществления деятельности: 141304, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, шоссе Московское, дом 2А
Основной государственный регистрационный номер 1177746057940.
Телефон: +74993947499 Адрес электронной почты: info@trio-com.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОКОМ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 109559, Россия, город Москва, Муниципальный округ Люблино внешняя территория города, улица Верхние Поля, дом 39, этаж 1, комната 6
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141304, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, шоссе Московское, дом 22А

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты для стальных конструкций: комбинированная огнезащитная система «TERMiK-KOC», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом №02 «Комбинированная огнезащитная система «TERMiK-KOC» в составе:
- грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;
- теплоизоляционный не вспучивающийся состав «TERMiK-K» (ТУ 20.30.12-002-06398788-2017) при толщине сухого слоя не менее 2,5 мм (расход 2,75 кг/м², установленный заявителем, без учета потерь);
- огнезащитный состав «TERMiK» (ТУ 20.30.12-001-06398788-2017) толщиной сухого слоя не менее 1,5 мм (расход 2,25 кг/м², установленный заявителем, без учета потерь). Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом №02 «Комбинированная огнезащитная система «TERMiK-KOC».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-1223/12-2021 от 21.12.2021 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90), акта анализа состояния производства № 1210-CC/11-2021 от 26.11.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания".
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" (с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1. Средство огнезащиты при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20 (ГОСТ 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм, время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 мин. (обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности).
Условия хранения: хранение осуществляется при температуре от минус 40°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 85%.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
Срок эксплуатации покрытия – не менее 25 лет при соблюдении всех условий в соответствии с Технической документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.12.2021 **ПО** 22.12.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Гранский Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)