



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.B.01139/22

Серия RU

№ 0394052



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОКОМ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 109559, Россия, город Москва, Муниципальный округ Люблино внешняя территория города, улица Верхние Поля, дом 39, этаж 1, комната 6

Адрес места осуществления деятельности: 141300, Россия, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад, шоссе Московское, дом 22а

Основной государственный регистрационный номер 1177746057940.

Телефон: 74993947499 Адрес электронной почты: info@trio-com.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОКОМ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 109559, Россия, город Москва, Муниципальный округ Люблино внешняя территория города, улица Верхние Поля, дом 39, этаж 1, комната 6

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141300, Россия, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад, шоссе Московское, дом 22а

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты для стальных конструкций: комбинированная огнезащитная система «TERMiK-KOC», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом №02 «Комбинированная огнезащитная система «TERMiK-KOC» в составе (согласно приложению-бланк №0895911). Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом №02 «Комбинированная огнезащитная система «TERMiK-KOC».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-763/06-2022 от 01.06.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная сертификационная компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 1210-CC/11-2021 от 26.11.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 (с изменением № 1) "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" пункты 3.4, 6.1. Условия хранения: вертикально, в закрытой упаковке изготовителя, в помещениях, исключающих прямое попадание солнечных лучей и климатических осадков, при температуре от -40°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты производства. Срок службы покрытия – не менее 25 лет при соблюдении условий эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.06.2022

ПО 31.05.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидлов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01139/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия RU

№ 0895911

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты для стальных конструкций: комбинированная огнезащитная система «TERMiK-KOC», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом №02 «Комбинированная огнезащитная система «TERMiK-KOC» в составе:	Технологический регламент №02 «Комбинированная огнезащитная система «TERMiK-KOC»
	- грунтовка «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - теплоизоляционный не вспучивающийся состав «TERMiK-K» (ТУ 20.30.12-002-06398788-2017), толщиной сухого слоя не менее 3,5 мм (расход состава, установленный изготовителем не менее 3,85 кг/м², без учета потерь); - огнезащитный состав «TERMiK» (ТУ 20.30.12-001-06398788-2017), толщиной сухого слоя не менее 1,5 мм (расход состава, установленный изготовителем не менее 2,25 кг/м², без учета потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 120 минут)	
	- грунтовка «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - теплоизоляционный не вспучивающийся состав «TERMiK-K» (ТУ 20.30.12-002-06398788-2017), толщиной сухого слоя не менее 4,95 мм (расход состава, установленный изготовителем не менее 5,45 кг/м², без учета потерь); - огнезащитный состав «TERMiK» (ТУ 20.30.12-001-06398788-2017), толщиной сухого слоя не менее 3,25 мм (расход состава, установленный изготовителем не менее 4,88 кг/м², без учета потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 150 минут)	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Грешин Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)