



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00664/24

Серия RU № 0535417



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11HB77, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОКОМ" Место нахождения (адрес юридического лица): 109559, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, УЛ ВЕРХНИЕ ПОЛЯ, Д. 39, ЭТАЖ 1, КОМ. 6. Основной государственный регистрационный номер: 1177746057940. Телефон: +7 (499) 394-74-99, адрес электронной почты: info@trio-com.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОКОМ" Место нахождения (адрес юридического лица): 109559, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, УЛ ВЕРХНИЕ ПОЛЯ, Д. 39, ЭТАЖ 1, КОМ. 6. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141300, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ, ГОРОД СЕРГИЕВ ПОСАД, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 22А.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный конструктивный состав "TERMiKS-OTS", выпускаемый по техническим условиям ТУ 20.30.12-004-06398788-2020 "Огнезащитный конструктивный состав "TERMiKS-OTS" Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 4094/O-24 от 05.07.2024 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта анализа состояния производства № ЕЦ043-094.24-01 от 08.04.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ" (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77), подписавший(е) эксперт(ы): Куценко Андрей Викторович, Колчин Алексей Вадимович. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1), пункты 3.4 и 6.1. Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, дата изготовления образцов (проб) продукции, и информация о распространении действия сертификата соответствия согласно приложению №1 на одном листе (бланк №1020072)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.07.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 07.07.2029

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Васильева Екатерина Владимировна
(подпись)

Куценко Андрей Викторович
(подпись)



Васильева Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)

Куценко Андрей Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB77.B.00664/24

Серия RU

№ 1020072

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный конструктивный состав "TERMiKS-OTS" толщиной сухого слоя не менее 3,10 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 3,41 кг/м², без учёта технологических потерь), нанесённый согласно Технологическому регламенту №04 по нанесению огнезащитного конструктивного состава «TERMiKS-OTS» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведённая толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут). Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный конструктивный состав "TERMiKS-OTS" толщиной сухого слоя не менее 4,40 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 4,84 кг/м², без учёта технологических потерь), нанесённый согласно Технологическому регламенту №04 по нанесению огнезащитного конструктивного состава «TERMiKS-OTS» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведённая толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут). Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный конструктивный состав "TERMiKS-OTS" толщиной сухого слоя не менее 8,20 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 9,02 кг/м², без учёта технологических потерь), нанесённый согласно Технологическому регламенту №04 по нанесению огнезащитного конструктивного состава «TERMiKS-OTS» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведённая толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 150 минут).	ТУ 20.30.12-004-06398788-2020 "Огнезащитный конструктивный состав "TERMiKS-OTS"

Огнезащитный состав хранить в крытых сухих прохладных помещениях в закрытых контейнерах при температуре не ниже -25°C и не выше +35°C.

Гарантийный срок хранения, в ненарушенной заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Срок службы огнезащитного покрытия - 25 лет, при эксплуатации в условиях климата: ХЛ1, УХЛ1, УХЛ2, Т2, температурном режиме от -60°C до +70°C и относительной влажности не более 85%.

Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 27.02.2024 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Васильева Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)

Кулагин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)