



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC15.00008

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИОКОМ», адрес: Россия, 109559, г. Москва, ВН.ТЕР.1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, ул. Верхние Поля, д.39, комната № 6, этаж 1, Российская Федерация. ИНН: 9723003024, ОГРН: 1177746057940, телефон: +7 (499) 394-74-99, электронная почта: info@trio-com.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИОКОМ», юридический адрес: 109559, г. Москва, ВН.ТЕР.1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, ул. Верхние Поля, д.39, комната № 6, этаж 1, Российская Федерация. Адрес производства: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 22А, Российская Федерация

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ООО «АКАДЕМИЯ ПОЖАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ», 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая полянка, д. 42, стр. 1, помещ. 4/1 офис 52, ИНН: 9706026367, ОГРН: 1227700582966, email: info@fire-standart.ru, тел.: 8-495-032-03-20. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC15

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Огнезащитный состав «TERMiK» для повышения предела огнестойкости железобетонной конструкций (марка бетона В35, толщина до арматуры 60мм) Серийный выпуск. (см. приложение №1)

код ОКПД 2
20.30.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Огнезащитная эффективность согласно ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования приложению №1

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты по испытаниям № 1543-ГРНТ/23 от 01.06.2023, Испытательная лаборатория ООО «ГАРАНТ», аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИИП4 от 2022-07-19.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 03.07.2023 по 02.07.2026



Руководитель органа

[Signature]
подпись

В.В. Голованов

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

Ю.И. Кузьмин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC15.00000
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 03.07.2023 по 02.07.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC15

Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ ПОЖАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ»
119180, г. Москва, вил.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая полянка, д. 42, стр. 1, помещ. 4/1 офис 52,
ИНН: 9706026367, ОГРН: 1177746057940, email: info@fire-standart.ru

Расходы и толщины состава:

**Огнезащитный состав «TERMiK» для повышения предела огнестойкости железобетонной
конструкций (марка бетона В35, толщина до арматуры 60мм.)**

Огнезащитная эффективность согласно :

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие
требования

мин.	REI 60	REI 90	REI 120	REI 150	REI 180
Толщина сухого слоя, мм	0,50	0,70	0,85	1,00	1,10
Расход, кг/м ²	0,80	1,12	1,36	1,60	1,76



Руководитель органа

[Signature]
подпись

В.В. Голованов

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

Ю.И. Кузьмин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации