



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ



регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.388.Н.00129

(номер сертификата соответствия)

36289

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Триоком». ОГРН 1177746057940109559, Москва, ул. Верхние Поля, д. 39, ком., 6, этаж 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Триоком». ОГРН 1177746057940
141300, Россия, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 22А.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, издавшей сертификат соответствия)

ООО «Фаерстоп»107497, г Москва, р-н Гольяново, 2-й Иртышский проезд, д 4Б стр 3, помещ 20, тел.: 8-926-136-10-95, e-mail: firestop1976@gmail.com

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Система покрытия здания на основании стального профильного листа с огнезащитным составом TERMIK-Z ТУ 20.30.12-008-06398788-2025.
Серийный выпуск

код ОКПД2

20.30.12.120

код ТН ВЭД России

3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции (см. приложение №1 на бланке № 009168 к сертификату № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.388. Н.00129).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Отчёт сертификационных испытаний протокол № 020810 от 16.02.2026 г., Испытательная лаборатория «Фаерстоп» свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.388 выдано без ограничения срока его действия.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.12-008-06398788-2025

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 17.02.2026 по 16.02.2031



М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

Эксперт

подпись

Воронина М.А.
И.О. Фамилия

Костров А.В.
И.О. Фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.388.Н.00129

(номер сертификата соответствия)

009168

(учетный номер бланка)

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

Наименование продукции	Обозначение и наименование национального стандарта	Подтвержденные требования национального стандарта или свода правил
Минеральная вата – 100 мм	ГОСТ Р 30247.1	Предел огнестойкости RE-30. Конструкция настила бесчердачного кровельного покрытия, при равномерно распределенной нагрузке 450 кг/м.кв.
Профилированный лист Н75-0,7 широкой волной вверх – 75 мм.		
Огнезащитный состав TERMiK-Z, изготовленный в соответствии с ТУ 20.30.12-008-06398788-2025 – толщина сухого слоя 0,64 мм (при теоретическом расходе 0,96 кг/м²).		

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М.А. Воронина

А.В. Костров