

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ



регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.388.Н.00024

(номер сертификата соответствия)

36267

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Триоком». ОГРН 1177746057940

109559, Москва, ул. Верхние Поля, д. 39, ком., 6, этаж 1.

Тел.: +7 (499) 394-74-99, email: info@trio-com.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Триоком». ОГРН 1177746057940

141300, Россия, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 22А. Тел.: +7 (499) 394-74-99, email: info@trio-com.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ООО «Фаерстоп»

107497, г. Москва, 2-й Иртышский пр-зд, д. 4Б, стр.3, эт. 2, пом. 20, тел.: 8-926-136-10-95, e-mail: firestop1976@gmail.com

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитный состав «ТЕРМiK», выпускаемый по (ТУ 20.30.12-001-06398788-2017). Серийный выпуск.

код ОКПД2

20.30.12.120

код ТН ВЭД России

3824 997 000

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 с изм. 1 (п. 3.4, п. 6.1) «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». (см. приложение №1 на бланке № 009178 к сертификату № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.388.Н.00024).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Отчёт сертификационных испытаний протокол № 020798 от 24.04.2024 г., Испытательная лаборатория «Фаерстоп» аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ОР.387 выдано без ограничения срока его действия.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.12-053-06398788-2020

ТУ 20.30.12-001-06398788-2017

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 02.05.2024 по 01.05.2029

Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ

«Общество с ограниченной ответственностью «Фаерстоп»»

С.Д. Данилов

И.О. Фамилия

Ю.Н. Кочетов

И.О. Фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.388.Н.00024**
(номер сертификата соответствия)

009178
(учетный номер бланка)

Приложение №1
Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

Обозначение и наименование национального стандарта	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтвержденные требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 с изм. 1 (п. 3.4, п 6.1)	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением № 1)	При испытании на стальной колонне двутаврового сечения 30Б2 ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 5,8 мм) при толщине сухого слоя «TERMiK» (ТУ 20.30.12-001-06398788-2017) 1,51 мм расход 2,27 кг/м², (установленный заявителем, без учета потерь), нанесенного на грунт марки «ГФ-021» ГОСТ 25129-2020 толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 минут (обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения 30Б2 ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 5,8 мм) при толщине сухого слоя «TERMiK» (ТУ 20.30.12-001-06398788-2017) 1,51 мм расход 2,27 кг/м², (установленный заявителем, без учета потерь), нанесенного на грунт-эмаль марки «TERMiKOR» (ТУ 20.30.12-053-06398788-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм, время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 минут (обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности).

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



С.Д. Данилов

Ю.Н. Кочетов