



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01190/22

Серия **RU** № **0394100**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121596, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ГОРБУНОВА УЛИЦА, ДОМ 12, КОРПУС 2, СТРОЕНИЕ 14, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМНАТА 4 (14208), адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва город, Дубининская улица, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskrb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОКОМ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 109559, Россия, город Москва, Муниципальный округ Люблино внешняя территория города, улица Верхние Поля, дом 39, этаж 1, комната 6
Адрес места осуществления деятельности: 141300, Россия, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад, шоссе Московское, дом 22а
Основной государственный регистрационный номер 1177746057940.
Телефон: +74993947499. Адрес электронной почты: info@trio-com.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОКОМ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 109559, Россия, город Москва, Муниципальный округ Люблино внешняя территория города, улица Верхние Поля, дом 39, этаж 1, комната 6
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141300, Россия, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад, шоссе Московское, дом 22а

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: огнезащитный лак марки «TERMiK-Lak», плотностью от 0,9 г/см³ до 1,2 г/см³, нанесенный согласно Технологическому регламенту №09 «Огнезащитный лак «TERMiK-Lak». Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.12-009-06398788-2019 «Огнезащитный лак «TERMiK-Lak».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ЦПБ-916/06-2022 от 30.06.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90) акта анализа состояния производства № 1210-СС/11-2021 от 26.11.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания".
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" (пункты 5.1 и 5.2). Обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при расходе установленным изготовителем не менее 350 г/м² (без учета технологических потерь). Средство устойчиво к старению. Условия хранения: хранение осуществляется при температуре от плюс -40°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев. Срок эксплуатации покрытия - до 10 лет при соблюдении всех условий в соответствии с Технической документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.07.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 06.07.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Председатель Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

М.П. Иванов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)