



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00264/22

Серия **RU** № **0367219**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Триоком».
Место нахождения (адрес юридического лица): 109559, Россия, город Москва, улица Верхние Поля, дом 39, этаж 1, комната 6. Адрес места осуществления деятельности: 141300, Россия, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 22А. ОГРН: 1177746057940. Телефон: +7 (499) 394-74-99, адрес электронной почты: info@trio-com.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Триоком».
Место нахождения (адрес юридического лица): 109559, Россия, город Москва, улица Верхние Поля, дом 39, этаж 1, комната 6. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141300, Россия, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 22А.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: лак огнезащитный однокомпонентный марки «TERMiK-Lak», плотностью от 0,9 г/см³ до 1,2 г/см³, выпускаемый по ТУ 20.30.12-009-06398788-2019 «Огнезащитный лак «TERMiK-Lak». Технические условия». Нанесение согласно технологическому регламенту №09 «Огнезащитный лак «TERMiK-Lak». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 2950/О-22 от 22.06.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № ЕЦЭ043-137.22-01 от 24.05.2022 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (Переиздание), пункты 5.1 и 5.2. Группа огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки приведены в приложении (бланк № 0882538) на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.06.2022

ПО

22.06.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

Куценко Андрей Викторович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00264/22

Серия **RU** № **0882538**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: лак огнезащитный однокомпонентный марки «TERMiK-Lak», плотностью от 0,9 г/см ³ до 1,2 г/см ³ , нанесенный согласно технологическому регламенту №09 «Огнезащитный лак «TERMiK- Lak», обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 200 г/м ² (без учета технологических потерь); покрытие устойчиво к старению.	ТУ 20.30.12-009-06398788-2019 «Огнезащитный лак «TERMiK- Lak». Технические условия»

Условия хранения: лак хранить в крытых сухих прохладных помещениях в закрытых контейнерах при температуре не ниже минус 40 °С и не выше плюс 60 °С.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

Срок службы огнезащитной обработки: 10 лет при эксплуатации внутри помещений при температуре от минус 40 °С до плюс 60 °С.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Куценко Андрей Викторович
(Ф.И.О.)