СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК.RU.ПБ24.Н00607** № ПС 007532

Срок действия с 07.04.2021 г. по 06.04.2027 г.

ОКПД 2: 20.30.12
код ЕКПС
код ТН ВЭД: 3824 99 700 0

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью «Триоком». ОГРН 1177746057940. Адрес: 109559, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.39, комната №6, этаж 1. Телефон: +7(499)394-74-99. E-mail: info@trio-com.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью «Триоком». ОГРН 1177746057940. Адрес: 141300, Россия, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 22А.Телефон: +7(499)394-74-99. E-mail: info@trio-com.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129347, город Москва, улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75., тел. +7(495)125-24-74, e-mail: ntc.start@bk.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, обработанный огнезащитным составом для воздуховодов «TERMiK®-Vent» (ТУ 20.30.12-001-06398788-2017, технологический регламент № 04), в зависимости от расхода и толщины огнезащитного состава имеет пределы огнестойкости: см. приложение №1 на бланке № 004237.) Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
ГОСТ Р 53299-2013 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость". (См. приложение №1 на бланке № ПС 004237).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Отчет сертификационных испытаний №0668/СТ-22 от 23.03.2022 г., Испытательная лаборатория «Научно-технический центр «СТАРТ». Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2024 г.;
Акт анализа состояния производства № 0600/СТ-21 от 29.10.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.12-001-06398788-2017.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 4С

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — **С.В. Смолич**

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — **Д.В. Поленов**

Образец ООО "Триоком" https://trio-com.ru/

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00607 № ПС 004237

Образец ООО "Термоком"
https://termocom.ru/

Приложение №1
Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

Предел огнестойкости воздуховода (толщина стенки не менее 0,80 мм) в составе: огнезащитный состав для воздуховодов «TERMiK-Vent» (ТУ 20.30.12-001-06398788-2017, технологический регламент № 04), при расходе 1,26 кг/м² и толщине сухого слоя 0,70 мм (без учета технологических потерь), составляет по признакам потери плотности и теплоизолирующей способности не менее EI 30;

Предел огнестойкости воздуховода (толщина стенки не менее 0,80 мм) в составе: огнезащитный состав для воздуховодов «TERMiK-Vent» (ТУ 20.30.12-001-06398788-2017, технологический регламент № 04), при расходе 1,70 кг/м² и толщине сухого слоя 1,00 мм (без учета технологических потерь), составляет по признакам потери плотности и теплоизолирующей способности не менее EI 60.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — С.В. Смолич
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — Д.В. Поленов
подпись, инициалы, фамилия

Система добровольной сертификации "Безопасность и качество" * Орган сертификации НТЦ "СТАРТ" № ССБК RU ПБ24 * ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ *