



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00643/24

Серия RU № 0481324



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11HB77, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОКОМ" Место нахождения (адрес юридического лица): 109559, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, УЛ ВЕРХНИЕ ПОЛЯ, Д. 39, ЭТАЖ 1, КОМ. 6. Адрес места осуществления деятельности: 109559, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, УЛ ВЕРХНИЕ ПОЛЯ, Д. 39, ЭТАЖ 1, КОМ. 6. Основной государственный регистрационный номер: 1177746057940. Телефон: +7 (499) 394-74-99, адрес электронной почты: info@trio-com.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОКОМ" Место нахождения (адрес юридического лица): 109559, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, УЛ ВЕРХНИЕ ПОЛЯ, Д. 39, ЭТАЖ 1, КОМ. 6. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141300, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ, ГОРОД СЕРГИЕВ ПОСАД, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 22А.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав "TERMiKS", выпускаемый по техническим условиям ТУ 20.30.12-003-06398788-2020 "Огнезащитный состав "TERMiKS". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 4037/O-24 от 11.06.2024 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21PB78); акта анализа состояния производства № ЕЦЭ043-094.24-01 от 08.04.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77), подписавший(е) эксперт(ы): Куценко Андрей Викторович, Колчин Алексей Вадимович. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1), пункты 3.4 и 6.1. Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, дата изготовления образцов (проб) продукции, и информация о распространении действия сертификата соответствия согласно приложению №1 на одном листе (бланк № 1020059).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.06.2024

ПО 10.06.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

Виноградов Владимир Витальевич (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB77.B.00643/24

Серия RU

№ 1020059

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «TERMiKS» толщиной сухого слоя не менее 0,20 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 0,32 кг/м ² , без учёта технологических потерь), нанесённый согласно Технологическому регламенту №3 по нанесению огнезащитного состава «TERMiKS» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведённая толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 7-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 15 минут).	ТУ 20.30.12-003-06398788-2020 "Огнезащитный состав "TERMiKS".
	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «TERMiKS» толщиной сухого слоя не менее 0,35 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 0,56 кг/м ² , без учёта технологических потерь), нанесённый согласно Технологическому регламенту №3 по нанесению огнезащитного состава «TERMiKS» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведённая толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 30 минут).	
	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «TERMiKS» толщиной сухого слоя не менее 0,70 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 1,12 кг/м ² , без учёта технологических потерь), нанесённый согласно Технологическому регламенту №3 по нанесению огнезащитного состава «TERMiKS» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведённая толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут).	
	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «TERMiKS» толщиной сухого слоя не менее 1,11 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 1,78 кг/м ² , без учёта технологических потерь), нанесённый согласно Технологическому регламенту №3 по нанесению огнезащитного состава «TERMiKS» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведённая толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут).	

Огнезащитный состав хранить в крытых сухих прохладных помещениях в закрытых контейнерах при температуре не ниже -25°C и не выше +35°C.

Гарантийный срок хранения, в ненарушенной заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Срок службы огнезащитного покрытия - 25 лет, при эксплуатации в условия климата: ХЛ1, УХЛ1, УХЛ2, Т2, температурном режиме от -60°C до +70°C и относительной влажности не более 85%.

Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 28.02.2024 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Васильева Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)

Виноградов Владимир Витальевич
(Ф.И.О.)