

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.388.Н.00014

(номер сертификата соответствия)

36271

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Триоком». ОГРН 1177746057940.

109559, Москва, ул. Верхние Поля, д. 39, ком., 6, этаж 1.

Тел.: +7 (499) 394-74-99, email: info@trio-com.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Триоком». ОГРН 1177746057940.

141300, Россия, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 22А.

Тел.: +7 (499) 394-74-99, email: info@trio-com.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ООО «Фаерстоп»

107497, г. Москва, 2-й Иртышский пр-зд, д. 4Б, стр.3, эт. 2, пом. 20, тел.: 8-926-136-10-95, e-mail: firestop1976@gmail.com

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Грунт марки "ГФ-021" ГОСТ 25129-2020

Огнезащитный состав "TERMiKS"

ТУ-20. 30. 12-003-06398788-2020

Грунт-эмаль "TERMiKOR"

ТУ-20. 30. 12-053-06398788-2020

код ОКПД2

20.30.12.120

код ТН ВЭД России

3824 997 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 с изм. 1 (п. 3.4, п. 6.1) «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». (см. приложение №1 на бланке № 009179

к сертификату № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.388.Н.00014).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Отчёт сертификационных испытаний протокол № 020828 от 16.06.2024 г., Испытательная лаборатория «Фаерстоп» аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ОР.388 выдано без ограничения срока его действия.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ГОСТ 25129-2020

ТУ-20. 30. 12-003-06398788-2020

ТУ-20. 30. 12-053-06398788-2020

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 09.07.2024 по 08.07.2029



Руководитель (заместитель руководителя)

Экспертной организации

Общественное Министерство пожарной безопасности www.nsofb.рф

Эксперт

С.Д. Данилов

И.О. Фамилия

Ю.Н. Кочетов

И.О. Фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.388.Н.00014**

(номер сертификата соответствия)

009179

(учетный номер бланка)

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

ГОСТ Р 53295-2009 с изм. 1 (п. 3.4, п. 6.1) «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». Огнезащитный состав «TERMiKS» (ТУ-20. 30. 12-003-06398788-2020) толщиной сухого слоя не менее 1,41 мм, расход 2,26 кг/м² (без учета технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №50Б2 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 5,8 мм), нанесен в следующей системе покрытий грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, грунт-эмаль "TERMiKOR" ТУ-20. 30. 12-053-06398788-2020, толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 минут (обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности)

ГОСТ Р 53295-2009 с изм. 1 (п. 3.4, п. 6.1) «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». Огнезащитный состав «TERMiKS» (ТУ-20. 30. 12-003-06398788-2020) толщиной сухого слоя не менее 2,22 мм, расход 3,59 кг/м² (без учета технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №50Б2 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 5,8 мм), нанесен в следующей системе покрытий грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, грунт-эмаль "TERMiKOR" ТУ-20. 30. 12-053-06398788-2020, толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм время достижения критической температуры образца 500°C не менее 120 минут (обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности)

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



С.Д. Данилов

Ю.Н. Кочетов